DC148R4.7

Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, z rez. 4k7 i sab.,szczelina 12 mm stal/17mm

Wymagania dla czujek magnetycznych - EN50131: klasa 3

Czujki magnetyczne, spełniające wymagania normy EN50131: Grade 3, to urządzenia spełniające wysokie wymagania dotyczące dokładności szczeliny roboczej, polaryzacji obwodu magnetycznego oraz siły magnesu.

Wersja z wbudowanym rezystorem końca linii

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-2.6, czujka magnetyczna nie musi posiadać wbudowanego rezystora końca linii, aczkolwiek dostępna jest taka wersja w celu szybkiej instalacji i konfiguracji urządzenia.



Szczegóły

- EN50131-2-6 Grade 3
- Atest VDS
- Przewód 2m
- Ochrona przed sabotażem
- Wbudowany rezystor końca linii 4k7

DC148R4.7

Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, z rez. 4k7 i sab.,szczelina 12 mm stal/17mm

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Montaje en Superficie
Contact type	Resistencia 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57