FAT2002

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662

Allgemein

Das Feuerwehr-Anzeigetableau FAT 2002 gemäß DIN 14662 ist eine Zusatzeinrichtung zum Anschluss an Brandmelderzentralen. Es dient der Anzeige bestimmter Betriebszustände (Alarm, Störung, Abschaltung) der BMA als Sammelmeldung mittels LED sowie als Klartext auf einem alphanumerischen Display.

Einfache Installation

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Es ist keine Programmierung erforderlich, weder für den Betrieb und die Funktion noch für Textmeldungen im FAT. Sind in der Zentrale keine Texte programmiert zeigt das FAT automatisch Standard Texte an.

Vernetzung

Bis zu 32 FAT2002 können maximal vernetzt werden. Für die Vernetzung ist nur eine RS232 Schnittstelle in der Zentrale erforderlich. Die Vernetzung erfolgt über eine 2 Ader RS485 Schnittstelle. Keine zusätzlichen Textprogrammierung in den vernetzten FAT2002 erforderlich.



Einzelheiten

- Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA
- Übernahme aller Texte aus der BMA
- Zusatztexte programmierbar
- eingebaute History-Funktion
- Fronttür mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252
- Inklusive RS422 Adapter für lange Kabelwege
- Verneztung von bis zu 32 FAT möglich
- VdS anerkannt

FAT2002

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Cinzento (RAL 7032)
Mounting type	Montagem em superfície
Material	Stahlblech

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.